

План мероприятий по устранению предписаний по пожарной безопасности.

Нарушение	Что предпринято	Срок исполнения	Ответственный
Из помещений оздоровительный группы детей, речевой группы, первой средней группы, старшей подготовительной группы, расположенных на первом и втором этажах здания МБДОУ № 268 не предусмотрен второй эвакуационный выход	разработано ПСД, внесены в план ФХД на 2022 год по Капитальному ремонту вторых эвакуационных выходов	31.12.2022	Мельникова С.Е.
Высота двери эвакуационного выхода, ведущего из лестничного в тамбур из которого непосредственно наружу на первом этаже левого крыла здания менее 1,9м (фактическая высота составляет 1,78м)			
Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура лестничной клетки непосредственно наружу на первом этаже правого крыла здания менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,74м)			
Отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией эвакуационного выхода из поэтажного коридора в лестничную клетку на первом этаже здания, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации			
Отсутствует дверь с перегородкой, предусмотренная проектной документацией эвакуационного выхода из тамбура в лестничную клетку на втором этаже здания, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации			

**План мероприятий по устранению предписаний по
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

Нарушение	Что предпринято	Срок исполнения	Ответственный
Отсутствие покрытия стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.		01.02.2022	Мельникова С.Е.
Не соблюдение требований у целостности стен и потолка в прачечной (постирочная и гладильная), душевой и туалете при бассейне, приемной при бассейне, помещении, где расположена чаша, спальне подготовительной группы, музыкальном зале, кабинете врача, прививочном кабинете, изоляторе, туалетной группы НОДА.	Отправить в ГУО для согласования письмо на вызов специалиста ЦОБФУОО (до 01.02.2022)		
Не соблюдение требований к целостности напольного покрытия в приемной и буфетной 2-ой младшей группы, приемной и игровой подготовительной группы, физиокабинете, спортивном зале, в изоляторе при медицинском кабинете, в постирочной.	Отправить в ГУО для согласования письмо на вызов специалиста ЦОБФУОО (до 01.02.2022)		
Наличие перегоревших ламп в изоляторе при медицинском кабинете	Вызвать электриков для замены лампочки (до 01.02.2022)		ИСПОЛНЕНО
В несоответствии уровней искусственного освещения в игровой комбинированной группы Б «Звездочки»	Вызвать электриков для замены ламп освещения До 01.03.2022 Добавить светоточек (до 01.07.2022) Вызвать специалиста для замера уровня искусственного освещения (до 01.08.2022)		
В нарушении целостности оконных блоков, стеклопакета в спальне 2-ой младшей группы «Непоседы», прачечной(постирочная и гладильная), приемной и спальне подготовительной	Отправить в ГУО для согласования письмо на вызов специалиста ЦОБФУОО (до 01.02.2022)	01.12.2023	

<p>группы, музыкальном зале, физиокабинете, кабинете дефектолога, спортивном зале, спальне, игровой комбинированной группы А «Лесовичек» и группы НОДА</p>			
<p>В не обеспечении проездов, подходов, дорожек со стороны хозяйственной зоны игровых площадок дошкольного образовательного учреждения покрытием без дефектов</p>	<p>Отправить в ГУО для согласования письмо на вызов специалиста ЦОБФУОО (до 01.04.2022) Обследование возможно после схода снега</p>		
<p>В отсутствии на территории всех групповых площадок теневых навесов площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20м² с полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения</p>	<p>Направить запросы на коммерческое предложение (до 01.03.2022)</p>		